

Пржектор-трансформер светодиодный

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Пржектор светодиодный — 1 шт.
- 1.2. Инструкция — 1 шт.
- 1.3. Упаковка — 1 шт.

* Принадлежность к данному паспорту имеет право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Пржектор светодиодный предназначен для наружного освещения.
- 2.2. Используется для освещения уличных пространств, придомовых территорий, подвески фасадов домов и витрин, рекламных конструкций. Наличие дополнительных крепежных отверстий в корпусе позволяет реализовать различные проекты освещения и осуществлять групповой монтаж светильников по вашему выбору.
- 2.3. Пржектор светодиодный предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230 В ± 10 %, частотой 50 Гц, соответствующей действующим нормам качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013, с защитой от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- 2.4. Пржектор светодиодный не диммируемый.
- 2.5. Пржектор светодиодный оснащен незаметными источниками свечения, установленными на металлический корпус с антикоррозийным порошковым покрытием.
- 2.6. На боковых частях пржектора предусмотрены отверстия для группового монтажа (крепежные элементы – болты, гайки – в комплект не входят).
- 2.7. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- 2.8. Правильная установка и подключение светодиодного пржектора согласно инструкции гарантируют долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	05-30	05-30	05-41	05-40	05-44	05-45
Горючеопасность	0 В					
Номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц					
Диапазон рабочего напряжения	180–265 В 50 Гц					
Номинальная мощность, Вт	≤ 9,9					
Источник свечения	LED					
Тип источника свечения	smt 3535					
Количество источников свечения	6					
Световой поток	4000 лм					
Температура свечения	2000 К					
Цвет свечения	4000 К белый	4000 К белый	4000 К белый	4000 К белый	6500 К белый	6500 К белый
Угол свечения	120°					
Индекс цветопередачи, CRI	≥ 80					
Энер. класс	Д (экономичный)					
Степень пылевлагозащиты	IP65					
Климатическое исполнение	УХЛ1					
Класс взрывозащиты	IIB/II					
Класс от поражения электрической током	I					
Сечение питающих проводов	не менее 0,75 мм²					
Способ монтажа	накладной (проекторный)					
Максимальная высота установки	4 м					
Материал корпуса	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Материал рассеивателя	поликарбонат					
Цвет рассеивателя	прозрачный					
Габаритные размеры	212 x 107 x 47 мм					
Вес нетто	290 г					
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С					
Срок эксплуатации	не менее 30 000 ч					
Гарантийный срок	2 года					

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 4.1. Монтаж и подключение светодиодного пржектора должны выполняться только квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- 4.2. Работы, связанные с монтажом, демонтажом и обслуживанием светодиодного пржектора, должны производиться только при отключенном питании электросети 230 В.
- 4.3. Перед началом монтажа убедитесь в наличии защитного устройства питающей сети, а также соответствия качества электропитания действующим нормам.
- 4.4. Эксплуатация панели должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электротехнических потребителей».
- 4.5. Пржектор светодиодный можно использовать только при наличии защитного заземления.
- 4.6. Все электрические соединения должны быть надежно защищены от влаги.
- 4.7. Не погружайте изделие в воду. Не устанавливайте в лужах и местах подтопления.
- 4.8. Запрещается подключение светильника к поврежденной электропроводке.
- 4.9. При выборе мест установки и эксплуатации обеспечить электро- и пожаробезопасность.
- 4.10. Не устанавливайте светильник вблизи легковоспламеняющихся материалов (например, древесины) и материалов на основе дерева толщиной менее 2 мм), а также нагревательных приборов.
- 4.11. Эксплуатация светильника должна производиться вдали от химически активной среды, горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов.
- 4.12. Эксплуатация светильника допускается только при условии конвекции воздуха для отведения тепла.
- 4.13. Не загромождайте и не устанавливайте перед пржектором посторонние предметы ближе 1 метра от источника свечения.
- 4.14. Не подвергать пржектор ударам и механическим воздействиям.
- 4.15. Не устанавливать пржектор на металлические конструкции.
- 4.16. Соблюдать температурный режим в течении всего срока эксплуатации, в том числе в летний период.
- 4.17. Не рекомендуется устанавливать пржектор рассеивателем вверх.
- 4.18. Не рекомендуется снимать罩 на выключенный пржектор.
- 4.19. Не вскрывать и не разбирать корпус пржектора.
- 4.20. При необходимости, в процессе эксплуатации, производить очистку панели в соответствии с требованиями степени пылевлагозащиты.
- 4.21. Очистку производить при отключенном питании электросети.
- 4.22. Протирайте от пыли и грязи корпус и рассеивателя пржектора осуществлять, по мере необходимости, смесью увлажненной мягкой тканью, при отключенном напряжении питающей сети. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.
- 4.23. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, креплением, рассеивателем, а также с нарушением целостности изоляции электропроводов и электрокоммутации.
- 4.24. При обнаружении неисправностей прекратить эксплуатацию пржектора. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока или окончания срока службы пржектор подлежит утилизации.

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

- 5.1. Перед началом монтажа внимательно изучите инструкцию.
- 5.2. Освободите изделие из упаковки.
- 5.3. Убедитесь в отсутствие механических повреждений корпуса пржектора, его рассеивателя, а также электропроводов подключения.
- 5.4. Выберите место монтажа, соблюдая правила установки и эксплуатации с учетом требований освещенности объекта, пространства.
- 5.5. Монтаж производится в различных положениях, предусмотренных конструкцией корпуса.
- 5.6. Пржектор закрепить у установленной поверхности с помощью кронштейна на саморезы (винты, болты и гайки не входят в комплект).
- 5.7. Для изменения угла наклона пржектора необходимо ослабить боковые винты на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты.
- 5.8. Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок.
- 5.9. Подключение пржектора к сети переменного тока 230 В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод коричневого – L (фаза), синий – N (нейтраль), желто-зеленый – E (заземление). Пржектор подлежит обязательному заземлению. Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 0,75 мм².
- 5.10. По окончании монтажа необходимо произвести герметичную изоляцию мест соединения электропроводов.
- 5.11. После окончания монтажа убедитесь в надежности установки и герметизации мест электроподключения.
- 5.12. Внимание! Не рекомендуется соединять проводом методом скрутки.
- 5.13. При подключении пржектора к питающей сети применяются клеммные колодки, герметичные монтажные коробки.
- 5.14. При монтаже пржекторов-трансформеров в одну группу убедитесь в надежности крепления, правильности расчета сечения и соединения подключаемых электропроводов.
- 5.15. При параллельном подключении ограничение зависит только от питающей сети. При подключении правильно рассчитайте сечение провода, а также конструктивные особенности изделия. Последовательное электросоединение не допускается.
- 5.16. Для монтажа два и более пржекторов-трансформеров отсоедините крепежный кронштейн. Используя крепежные винты и гайки, соедините пржектор через крепежные отверстия в корпусе.
- 5.17. Крепление пржекторов-трансформеров предусматривает соединение в одной плоскости.
- 5.18. Делайте ссылку пунктам 5.11–5.14. настоящей инструкции.
- 5.19. Для проектирования больших конструкций обратитесь к квалифицированным специалистам.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 6.1. Транспортировка допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
- 6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
- 6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от – 40 °С до + 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % без конденсации влаги (при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 8.1. На продукцию АРЕУРОН предоставляется гарантия 24 месяца, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предоставлении документов, подтверждающих покупку.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выходе изделия из строя в первую очередь необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не в магазине, где было приобретено изделие, то следует обратиться в магазин.
- 8.3. Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
 - 8.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
 - 8.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - 8.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - 8.3.4. При нарушении целостности изделия в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 8.4. Компания не несет ответственности за обязательства третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечению гарантийного срока.
- 8.5. Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ:

- 9.1. Товар сертифицирован, продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- 9.2. Подтверждает соответствие техническим регламентам таможенного союза ЕАЭС РУ С-СН.В22.В.00036/21, выданным на основании протоколов испытаний № 730, 731, 732 от 24.11.2021 Общероссийский испытательный центр ООО «ЕвразТест», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.107P01, срок действия от 30.11.2021 по 29.11.2026.
- 9.3. Декларация о соответствии техническим регламентам таможенного союза ЕАЭС № RU.Д-СН.РА02.В.65583/21, выданная на основании протокола испытаний № 13.27K1755.1202 от 27.10.2021 испытательной лабораторией ООО «Механик ТМ», аттестат аккредитации РОСС RU.31910.04ПРМ06.ИЛ77.4, срок действия от 17.11.2021 по 15.11.2026.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

- 10.1. Изготовитель: см. на упаковке.
- 10.2. Сделано в Китае.



Трансформатор проекторы жарықдиодты

1. ХАНАҚАТЫ:

- 1.1. Жарықдиодты Проектор – 1 шт.
- 1.2. Нұсқаулық – 1 шт.
- 1.3. Орау – 1 шт.

Биздин осылай алушының алдына ала ескертуіңіз оның қасиеттерін жақсарту мақсатында бұйымның дизайнына, жиынтығына немесе дайындау технологиясына өзгерістер енгізу құқығы өзіне қалдырады.

2. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР:

- 2.1. Жарықдиодты Проектор сыртқы жарықтандыруға арналған.
- 2.2. Көше кеңістігін, үй маңындағы аумақтарды жарықтандыру, үйлер мен витриналардың қабаттерін, жарнамалық қырылмаларды жарықтандыру үшін қолданылады. Корпусқа қосымша бекіту тесіктерінің болуы әртүрлі жарықтандыру жобаларын жүзеге асыруға және осы тағайын шарттарда толық орнатуға мүмкіндік береді.
- 2.3. Жарықдиодты Проектор кернеуі 230 В ± 10 %, жиілігі 50 Гц, электр энергиясының қолданыстағы сапа нормаларына сәйкес келетін ГОСТ 32144-2013, коммунациялық және найзағай импульстік кедергілерден қорғалған айналыма топ желілерінде жұмыс істеуге арналған.
- 2.4. Жарық диодты жарықтандырады.
- 2.5. Жарықдиодты Проектор коррозияға қарсы ұнтақпен қапталған металл корпусқа орнатылған алмастырылмайтын жарық көздерінен жабдықталған.
- 2.6. Проектордың бұйыр бақытарында топтық монтаждау үшін тесіктер қарастырылған (бекіту элементтері – Болттар, гайкалар – жынытқыш кірмейді).
- 2.7. Өнім талаптарға сәйкес дайындалады ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- 2.8. Нұсқаулыққа сәйкес жарықдиодты проекторды орнату және қорықуды жұмыс жабдықтын ұзақ және үздіксіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Модель	05-03	05-06	05-01	05-04	05-04	05-05
Қабаттық	30 Вт				30 Вт	
Номиналды жұмыс кернеуі:	230 В ± 10 Гц					
Жұмыс кернеуінің диапазоны:	180 – 265 В / 50 Гц					
Қабат сәулеленуі, IP:	IP 20					
Жарық көзі:	LED					
Жарық өнімділігі түрі:	LED 2835					
Жарық шығарушы саны:	30					
Жарық ағыны:	4500 лм		4000 лм			
Жарық диоды типі/материалы:	4000 К	4000 К	4000 К	4000 К	6500 К	6500 К
Жарық диод түсі:	қара/ақ	қара/ақ	қара/ақ	қара/ақ	қара/ақ	қара/ақ
Жарықдиоды бұрышы:	120°					
Түсті кернеуі өлшемі, CRI:	≥ 80					
ЕЭС сәулесі:	Δ (биологикалық)					
Шығын сәулесі дәрежесі:	IP65					
Комплектті құрауы:	9x11					
Сөзбемен өлшеміне сәйкес:	100					
Жарықдиоды қабықтай:	I					
Электр тогы:	I					
Комплектің номиналдық қимамы:	номиналды 0,75 мА					
Орау алаңы:	үлгісіне орнатылған					
Орнаудың максималды биіктігі:	4 м					
Қиылыс материалы:	металл					
Коррозия түрі:	ақ	қара	ақ	қара	ақ	қара
Диффузор материалы:	поликарбонат					
Диффузор түрі:	шар					
Қалыңдығы:	212 x 107 x 27 мм					
Салмақ, (кг/шт):	200 г					
Пайдалану температуралары:	0 – 40 °С / -10 – 10 °С					
Пайдалану мерзімі:	30 000 сағаттан өше емес					
Кепілдік мерзімі:	2 жыл					

4. ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛУУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

- 4.1. Жарықдиодты проекторды монтаждау мен қосуды электротехникалық қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті маман ғана орындауы тиіс.
- 4.2. Жарықдиодты проекторды монтаждауға, бөлшектеуге және қызмет керсетуге байланысты жұмыстар 230 В электр желісінің қуаты өшірілген кезде ғана жүргізілуі тиіс.
- 4.3. Орнатуды бастамас бұрын қоректендіру желісінің қорғаныс қырылғанының болуын, сондай-ақ электр қуатының сапасының қолданыстағы нормаларға сәйкестігін тексеріңіз. Панельді пайдалану "Түгіншүшарлардың" электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне" сәйкес жүргізілуі керек.
- 4.4. Жарықдиодты проекторды қорғаныс Жерге тұйықталған жағдайда ғана пайдалануға болады.
- 4.5. Барлық электр қосымшалары ылғалдан сенімді қорғалуы керек.
- 4.7. Өнімді суға батырмаңыз. Шашындар мен су бұсы орындарына орнатпаңыз.
- 4.8. Шамды зақымдалған электр сымдарына жою үшін салыңызды.
- 4.9. Орнату және пайдалану орындарын таңдау кезінде электр және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
- 4.10. Шамды жағғыш материалдардан (мыссыз, ағаш шеш және қалыңдығы 2 ммден аз ағаш негізіндегі материалдар), сондай-ақ жылытқыш аспаптарының жағғыш материалдарына.
- 4.11. Шамды пайдалану химиялық бөлсенді ортадан, жаңыш материалдардан және тез тұтанатын заттардан алыс жүргізілуі тиіс.
- 4.12. Шамды жылуды біруі үшін ауа конвекциясын жағдайында ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
- 4.13. Жарық көзінен 1 метрден жақын бөгде заттарды Проектордың алдына бегеменіз және орнатпаңыз.
- 4.14. Проекторды соққыларға және механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз.
- 4.15. Проекторды дрілденген құрылымдарға орнатпаңыз.
- 4.16. Пайдаланудың барлық мерзімі ішінде, өнім ішінде жазғы кезеңде температуралық режимді сақтау.
- 4.17. Проекторды диффузорды жоғары қаратып орнату ұсынылмайды.
- 4.18. Қосылған проекторға қарау ұсынылмайды.
- 4.19. Проектордың корпусын ашпаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- 4.20. Қажет болған жағдайда, пайдалану процесінде панельдерді шаш мен ылғалдан қорғау дәрежесінің талаптарына сәйкес тазалаңыз.
- 4.21. Электр желісінің қуаты өшірілген кезде тазалау жүргізіледі.
- 4.22. Корпусы және проектор диффузорын шаш мен кірден сүртуді қажет болған жағдайда қоректендіру желісінің кернеуі азыратылған кезде аздап сулаған жұмыс шуберкемен жүзеге асырады. Еріктіктерді, агрессивті жұмыс заттары және абразивті заттарды қолдануға жол берілмейді.
- 4.23. Корпусы, бекітпесі, диффузоры зақымдалған, сондай-ақ электр сымдары мен электр коммунациясының оқшаулау тұтастығы бұзылған шамды пайдалануға тыйым салынады.
- 4.24. Егер ақаулар анықталса, проектордың жұмысын тоқтатыңыз. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан немесе қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін істен шыққан жағдайда проектор қажет жағдайына жатады.

5. ОРНАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

- 5.1. Орнатуды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- 5.2. Өнімді қаптамадан босатыңыз.
- 5.3. Проектор корпусына, оның диффузорына, сондай-ақ электр сымдарына механикалық зақым келтірмегеніне көз жеткізіңіз.
- 5.4. Нысанның кеңістігін жарықтандыру талаптарын ескере отырып, Орнату және пайдалану ережелерін сақтай отырып, орнату орынын таңдаңыз.
- 5.5. Орнату корпусының дизайнында қарастырылған әртүрлі позицияларда жүзеге асырылады.
- 5.6. Проекторды орнату бетіне қорытынғымен бекітініз өздігінен бұрал тұратын бұрандалар (бұрандалар, болттар мен гайкалар жинаққа кірмейді).
- 5.7. Проектордың көлбеу бұрышын өзгерту үшін қорытынғыдегі бірілік бұрандаларды босатып, қажетті көлбеу бұрышын орнату керек, содан кейін бұрандаларды қайтадан қайтаңыз.
- 5.8. Орнату Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
- 5.9. Проекторды 230 В айналыма топ желісіне үш желілік кабель сыммен қосу: қоныр сым (fазa), көк – N (нейтраль), сары-жасыл – E (жерге қосу). Проектор міндетті түрде жерге тұйықталуға жатады. Өнімді қосу үшін кем дегенде 0,75 мм² өзең қимасы бар сымдарды пайдалану ұсынылады.
- 5.10. Орнату аяқталғаннан кейін электр сымдарының қосылу орындарын герметикалық оқшаулау қажет.
- 5.11. Монтаждау аяқталғаннан кейін қондырғының сенімділігіне және электр қосылатын орындардың герметикалануына көз жеткізіңіз.
- 5.12. Назар аударыңыз! Сымдарды бұрау әдісімен жалғасу ұсынылмайды.
- 5.13. Проекторды қоректендіру желісіне қосқан кезде терминал блоктары, герметикалық монтаж қорықтары қолданылады.
- 5.14. Бір топқа бірнеше трансформатор проекторларын орнатқан кезде бекітудің сенімділігіне, қосылатын электр сымдарының қимасы мен қосылуын дұрыс есептеуге көз жеткізіңіз.
- 5.15. Параллель қосылған кезде шектеу тез қуат желісіне байланысты болады. Қосылу кезінде сымның қалыңдық қимамын, сондай-ақ өнімнің дизайны ережелерінің дұрыс есептеуі. Тіпекті электр қосылымына жол берілмейді.
- 5.16. Екі немесе одан көп трансформатор проекторларын орнату үшін бекіту қорытынғын ажыратыңыз. Бекіту бұрандалары мен гайкаларды пайдалану, проекторды қорықтары бекіту тесіктері арқылы қолданыңыз.
- 5.17. Трансформатор проекторларын бір жазықтықта қосылуы қамтамасыз етеді.
- 5.18. Әрі қарай, 5.11 – 5.14 тармақтарын орындаңыз. Осы Нұсқаулық.
- 5.19. Үлкен құрамындағы жобалау үшін білікті мамандарға хабарласыңыз.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ:

- 6.1. Тасымалдауды бұйымды механикалық зақымданудан, ластанудан, ылғалдың түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық кепілдік кез келген тұраптын жүргізуге жол беріледі.
- 6.2. Тасымалдау шарттық қамтамасыз жүзеге асырылады.
- 6.3. Бұйымдар шарттық қамтамасыз құрғақ, желдетілген үй – жайларда қоршан ортаның температурасы -40 °Стан + 50 °С-ға дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан асыпты ылғалды конденсациясы (ауада бұ және агрессивті заттар (қышқылдар, сілтілер және т.б.) болмаған кезде сақталуы тиіс.

7. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:

- 7.1. Өнімде арнайы қажет жағдайда қажет ететін қымбат немесе уақыт материалдар мен компоненттер жоқ. Қажет жағдайда ауа қауіпті қалдықтарды қажет жағдай жөніндегі жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкес әдеттегідей жүргізіледі.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ:

- 8.1. AREUON өнімдеріне 24 ай кепілдік беріледі, егер орнату және пайдалану ережелері сақталса, сондай-ақ сапалы ауада растайтын құжаттар ұсынылса.
- 8.2. Ақаулық анықталған немесе өнім істен шыққан жағдайда, егер алдымен оны қуат кепілдік ажырату керек. Егер бұл жағдай сапалы алушының кінасінен болмаса және кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін болса, оңа сіз өнім сапалы алынған дүкенге хабарласуыңыз керек.
- 8.3. Бұйымға кепілдік мынадай жағдайларда қолданылмайды:
- 8.3.1. Өнім жүктемені дұрыс қоспау (оның ішінде желінің шамадан тыс жүктеу) нәтижесінде бүлінген.
- 8.3.2. Өнімді дұрыс жұмыс істеу нәтижесінде бүлінген.
- 8.3.3. Өнім механикалық зақымдану нәтижесінде бүлінген.
- 8.3.4. Өзгеріс жөндеуге тырысқан жағдайда, сондай-ақ оның техникалық сипаттамалары өзгерген жағдайда өнімнің тұтастығы бұзылған жағдайда.
- 8.4. Компания кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін дұрыс орнатпау, дұрыс пайдаланбау немесе пайдалану нәтижесінде үшінші тараптың міндеттемелері үшін жауап бермейді.
- 8.5. Компания өнімді дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс орнатпау нәтижесінде пайда болған зақым үшін жауап бермейді.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:

- 9.1. Тауар сертификатталған, өнім талаптарға сәйкес келеді: ТР ТС 004/2011 «Еурополиястық нормаларының өндүруіне»; ТР ТС 020/2011 «Электротехникалық совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектронике».
- 9.2. Көден оданың техникалық регламенттеріне сәйкесті сертификаты ЕАЭС RU -С-EN.HB22.B.00036/21, сынақ хаттамасын негізінде берілген № 730, 731, 732 от 24.11.2021 Біріккен сынақ орталығы ООО «Евразтест», аккредиттеу аттестаты РОСС RU.0001.10TR01, жарамдылық мерзімі от 30.11.2021 от 29.11.2026
- 9.3. Көден оданың техникалық регламенттеріне сәйкесті туралы Декларация РОСС RU.D-СN.PA02.B.65583/21, сынақ хаттамасын негізінде берілген № 13.27K.1755.1202 от 27.10.2021 сынақ зертханасы ООО «Механик ТМ», аккредиттеу аттестаты РОСС RU.31910.04PRM0.0117.74, жарамдылық мерзімі от 17.11.2021 от 15.11.2026.

10. ӨНДІРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

- 10.1. Өндіруші: қалтамын қараңыз.
- 10.2. Қытайда жасалған.

